



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
городу Санкт-Петербургу

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 78.01.05.231.П.006886.04.10 от 15.04.2010 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что продукция:
Мастики гидроизоляционные "Kesto FIBERLAST", "Kiilto FIBERPOOL".

ИЗГОТОВЛЕННАЯ В СООТВЕТСТВИИ
с сертификатом качества изготовителя; паспортами безопасности.

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) санитарным правилам

(ненужное зачеркнуть, указать полное наименование государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов):

СанПиН 2.1.2.729-99 "Полимерные и полимерсодержащие строительные материалы, изделия и конструкции. Гиг. требования безопасности"; МУ 2.1.2.1829-04 "Сан.-гиг. оценка полимерных и полимерсодержащих строит. материалов и конструкций, предназначенных для применения в строительстве жилых, общественных и промышленных зданий"; ГОСТ 12.1.007-76 "ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности"; МУ № 2102-79 "Оценка воздействия вредных химических соединений на кожные покровы и обоснование ПДУ загрязнения кожи".

Организация-изготовитель

"Kiilto Oy", PL 250, 33101 Tampere, Finland; "Киилто Ой", ПЛ 250, 33101, Тампере ("Финляндия")

Получатель санитарно-эпидемиологического заключения

"Kiilto Oy", PL 250, 33101 Tampere, Finland; "Киилто Ой", ПЛ 250, 33101, Тампере ("Финляндия")

Основанием для признания продукции, соответствующей (не соответствующей) санитарным правилам, являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование учреждения, проводившего исследования, другие рассмотренные документы):

Экспертное заключение СЗНЦ гигиены и общественного здоровья Роспотребнадзора № 04Э.0410.034 от 15.04.2010 г.; протокол лабораторных испытаний ФГУН СЗНЦ гигиены и общественного здоровья Роспотребнадзора № 04.0410.843 от 13.04.2010 г., атт. аккр. № ГСЭН.РУ.ЦОА.151 от 17.04.2006г., зар. в Государственном реестре № РОСС.RU.0001.511172 от 17.04.2006.

№ 2995439

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Вещества, показатели (факторы)

В состав гидроизоляционных мастик "Kesto FIBERLAST", "Kiilto FIBERPOOL" входят: основное связующее вещество - бутадиен-стирол; разбавитель - вода. Исследовалась воздушная среда из герметично закрытой камеры, при комнатной температуре (23 ± 2)°C, S:V = 1,0 м²/м³; Уровень выделения химических веществ из материала в воздушную среду не превышает допустимый, а именно:

Формальдегид
Аммиак
Бутиловый спирт
Изопропиловый спирт
Бутилакрилат
Стирол
Запах

По показателю острой токсичности, материал относится к 3 классу опасности, вещество умеренно опасное по ГОСТ 12.1.007-76.

Обладает умеренным раздражающим действием на кожные покровы.

Летучие компоненты, выделяющиеся из образца, оказывают раздражающее действие на организм лабораторных животных.

Гигиенический норматив

(СанПиН, МДУ, ПДК и др.)

СанПиН 2.1.2.729-99; ГОСТ 12.1.007-76; МУ № 2102-79; МУ 2.1.2.1829-04.

ПДК (ВА), мг/м³
не более 0,003
не более 0,04
не более 0,10
не более 0,60
не более 0,0075
не более 0,002
не более 2 баллов

Область применения:

для гидроизоляции пола и стен во влажных помещениях.

Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:

в соответствии с рекомендациями изготовителя.

Информация, наносимая на этикетку:

наименование, маркировка, страна, фирма-изготовитель, состав, дата изготовления, срок годности, область применения, рекомендации изготовителя.



Заключение действительно до 15.04.2015 г.

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



Бланк N 2995439